















Tablica informacyjna

Komunikat z dnia 27.12.2024 r. o stanie jakości wody basenowej i użytkowej w KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie

Obieg	Niecka sportowa	Niecka nurkowa	Niecka rekreacyjna	Brodzik	Jacuzzi lewe	Jacuzzi prawe	Jacuzzi piwnica	Woda użytkowa			
								Natrysk Sz.Ind.M	Natrysk Sz. Ind.D.	Natrysk Sz. Gr.M.	Natrysk Sz.Gr.M.
Data badań – pobór próbek	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	X	X	X	X
Parametry mikrobiologiczne: E.Coli, Pseudomonas, OLM, Legionella,								X	X	X	X
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Podjęmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Data badań - pobór próbek	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	18.12.2024 r.	X	X	X	X
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, pH, Redox, mętność, chloroform, THM, azotany, utlenialność								X	X	X	X
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Legionella w obiegu jacuzzi	Legionella w obiegu jacuzzi	Legionella w obiegu jacuzzi	X	X	X	X
Podjęmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Chlorowanie szokowe obiegu	Chlorowanie szokowe obiegu	Chlorowanie Szokowe obiegu	X	X	X	X
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	30.12.2024 r.	30.12.2024 r.	30.12.2024 r.	X	X	X	X
Ocena roczna PPIS w Kościerzynie z dnia 12.03.2024 r.	W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., jakość wody na Pływalni Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna, nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.										
Ocena jakości wody basenowej została dokonana przez Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz, ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica (Certyfikat akredytacji Nr AB 1415 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji): sprawozdania nr 12222-12231/2024 z dnia 16.12.2024 r. oraz 12599-12606/2024 z dnia 23.12.2024 r.											

Kolor czerwony – bieżące informacje dot. jakości wody: daty badań, nr sprawozdanie, badane parametry w obiegach oraz przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów, aktualna ocena roczna PPIS.



Woda spełnia wymagania



Woda warunkowo spełnia wymagania



Woda nie spełnia wymagań

Dyrektor AQUA Centrum Zdzisław Guziński

