

Komunikat z dnia **04.04.2025 r.**

Wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody z niecek basenowych pobranych do badania dnia **01.04.2025 r.**

Parametry (jtk, NTU, mg/l), mg/l O ₂	Niecka sportowa		Niecka nurkowa		Niecka rekreacyjna		Brodzik		Wanny Jacuzzi						Woda Użytkowa (natryski)							
	W	D	W	D	W	D	W	D	L		P		Piw		Ind. M		Ind. D		Gr. D		Gr. M	
									W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
Escherichia coli w 100ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48 h w 1 ml wody	11	100	59	100	0	100	0	100	0	100	5	100	8	100	x	x	x	x	x	x	x	x
Azotany mg/l - różnica	x	20	x	20	x	20	x	20	x	20	x	20	x	20	x	x	x	x	x	x	x	x
Mętność NTU	0,31	0,5	0,35	0,5	0,36	0,5	0,34	0,5	0,38	0,5	0,39	0,5	0,42	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Indeks nadmanganianowy mg/l O ₂ różnica	2,1	<4,0	1,9	4,0	2,0	<4,0	2,1	<4,0	2,4	<4,0	2,5	<4,0	2,5	<4,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor wolny mg/l	0,56	0,3-0,6	0,55	0,3-0,6	0,92	0,7-1,0	0,92	0,7-1,0	0,93	0,7-1,0	0,94	0,7-1,0	0,92	0,7-1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor związany mg/l	0,23	≤0,30	0,22	2≤0,30	0,21	≤0,30	0,24	≤0,30	0,21	≤0,30	0,22	≤0,30	0,20	≤0,30	x	x	x	x	x	x	x	x
Legionella sp. w 100 ml wody	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	<100	x	<100	x	<100	x	<100
Trichlorometan (Chloroform) mg/l)	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	x	x	x	x	x	x	x

W - wynik badanego parametru

D – najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów (jtk lub NPL) określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Komunikat sporządzono na podstawie sprawozdań Laboratorium Badawczego Centrum Badań i Dozoru Spółka z o.o. w Łędzinach, ul. Łędzińska 8, Akredytacja AB nr 418, sprawozdania nr: 08912/ZL/25 z dnia 04.04.2025 r.

Dyrektor AQUA Centrum
Zdzisław Guziński

