

Komunikat z dnia **19.11.2025 r.**

Wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody z niecek basenowych pobranych do badania dnia **04.11.2025 r.**

Parametry (jtk, NTU, mg/l), mg/l O ₂	Niecka sportowa		Niecka nurkowa		Niecka rekreacyjna		Brodzik		Wanny Jacuzzi						Woda Użytkowa (natryski)							
	W	D	W	D	W	D	W	D	L		P		Piw		Sz. Ind. M		Sz. Ind. D		Sz. Gr. D		Sz. Gr. M	
									W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
Escherichia coli w 100ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ° C po 48 h w 1 ml wody	0	100	5	100	7	100	0	100	0	100	0	100	5	100	x	x	x	x	x	x	x	x
Azotany mg/l - różnica	7,4	20	7,5	20	15	20	15	20	0,53	20	0,22	20	17	20	x	x	x	x	x	x	x	x
Mętność NTU	0,41	0,5	0,42	0,5	0,43	0,5	0,44	0,5	0,42	0,5	0,40	0,5	0,40	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Indeks nadmanganianowy mg/l O ₂ różnica	<0,5	<4,0	<0,5	4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor wolny mg/l	0,50	0,3-0,6	0,48	0,3-0,6	0,80	0,7-1,0	0,81	0,7-1,0	0,90	0,7-1,0	0,91	0,7-1,0	0,91	0,7-1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor związany mg/l	0,22	≤0,30	0,24	≤0,30	0,22	≤0,30	0,22	≤0,30	0,23	≤0,30	0,22	≤0,30	0,21	≤0,30	x	x	x	x	x	x	x	x
Legionella sp. w 100 ml wody	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	<100	x	<100	x	<100	0	<100
Trichlorometan (Chloroform) mg/l	0,020	0,030	0,016	0,030	0,026	0,030	0,018	0,030	0,020	0,030	0,021	0,030	0,019	0,030	x	x	x	x	x	x	x	x

W - wynik badanego parametru

D – najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów (jtk lub NPL) określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Komunikat sporządzono na podstawie sprawozdań Laboratorium Badawczego Centrum Badań i Dozoru Spółka z o.o. w Łędzinach, ul. Łędzińska 8, Akredytacja AB nr 418, sprawozdania nr: 33371/ZL/25 z dnia 19.11.2025 r.

Dyrektor AQUA Centrum
Zdzisław Guziński

