

Komunikat Nr 5/2026 z dnia 27.02.2026 r.

Wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody z niecek basenowych pobranych do badania dnia 17.02.2026 r. i 27.02.2026 r.

Parametry (jtk, NTU, mg/l), mg/l 02	Niecka sportowa		Niecka nurkowa		Niecka rekreacyjna		Brodzik		Wanny Jacuzzi						Woda Użytkowa (natryski)							
	W	D	W	D	W	D	W	D	L		P		Piw		Ind. M		Ind. D		Gr. D		Gr. M	
									W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
Escherichia coli w 100ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48 h w 1 ml wody	x	100	x	100	x	100	x	100	x	100	x	100	x	100	x	x	x	x	x	x	x	x
Azotany mg/l - różnica	x	20	x	20	9,0	20	9,0	20	x	20	x	20	x	20	x	x	x	x	x	x	x	x
Mętność NTU	x	0,5	x	0,5	x	0,5	x	0,5	x	0,5	x	0,5	x	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Indeks nadmanganianowy mg/l 0 ₂ różnica	x	<4,0	x	4,0	<0,5	<4,0	x	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor wolny mg/l	0,6	0,3-0,6	0,5	0,3-0,6	0,8	0,7-1,0	0,7	0,7-1,0	0,7	0,7-1,0	0,7	0,7-1,0	0,8	0,7-1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor związany mg/l	0,3	≤0,30	0,3	≤0,30	0,2	≤0,30	0,3	≤0,30	0,1	≤0,30	0,3	≤0,30	0,2	≤0,30	x	x	x	x	x	x	x	x
Legionella sp. w 100 ml wody	x	0	x	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	<100	x	<100	x	<100	x	<100
Trichlorometan (Chloroform) mg/l	x	0,030	x	0,030	0,030	0,030	0,038	0,030	x	0,030	x	0,030	x	0,030	x	x	x	x	x	x	x	x

W - wynik badanego parametru

D – najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów (jtk lub NPL) określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Komunikat sporządzono na podstawie sprawozdań Laboratorium Badawczego ANCHEM Piotr Baśkiewicz, Sp. z o.o., ul. Janusza Korczaka 2, 87-300 Brodnica, sprawozdania nr 1511-1520/2026 z dnia 19.02.2026 r. i 1530/2026 z dnia 20.02.2026 r. oraz 1239-1243/2026 z dnia 27.02.2026 r.

*chwilowa dopuszczalna wartość chloru wolnego 3,0 mg/l

