

Komunikat Nr 21/2026 z dnia 14.07.2026 r.

o stanie jakości wody basenowej i użytkowej w KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie

Obieg	Niecka sportowa	Niecka nurkowa	Niecka rekreacyjna	Brodzik	Jacuzzi lewe	Jacuzzi prawe	Jacuzzi piwnica	Woda użytkowa			
								Natrysk Sz. Ind. M	Natrysk Sz. Ind. D.	Natrysk Sz Gr. M.	Natrysk Sz.Gr. D.
Data badań – pobór próbek	07.07.2026	07.07.2026	16.06.2026 i 10.07.2026	07.07.2026 i 10.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	X	X	X	X
Parametry mikrobiologiczne: E.Coli, Pseudomonas, OLM, Legionella,								X	X	X	X
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Podjęmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Data badań - pobór próbek	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	07.07.2026	X	X	X	X
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, pH, Redox, mętność, chloroform, THM, azotany, utlenialność								X	X	X	X
Parametry odbiegające od wymagań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Podjęmowane działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Ocena roczna PPIS w Kościerzynie z dnia 02.03.2026 r.	W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., jakość wody na Pływalni Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna, nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpielących się.										
Ocena jakości wody basenowej została dokonana przez Laboratorium Badawcze Anchem w Brodnicy Piotr Bańkiewicz, Sp. z o.o., ul. Janusza Korczaka 2 , 87-300 Brodnica, Certyfikat akredytacji Nr AB 1415, Sprawozdanie nr 7377-7386/2026 z dnia 13.07.2026 r. oraz 7374,7375 i 7410/2026 z dnia 13.07.2026 r.											

Kolor czerwony – bieżące informacje dot. jakości wody: daty badań, nr sprawozdanie, badane parametry w obiegach oraz przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów, aktualna ocena roczna PPIS.



Woda spełnia wymagania



Woda warunkowo spełnia wymagania



Woda nie spełnia wymagań

Dyrektor AQUA Centrum Zdzisław Guziński