Komunikat Nr 24/2026 z dnia 12.11.2026 r.

Wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody z niecek basenowych pobranych do badania dnia 03 i 09.11.2026 r.

Parametry (jtk, NTU, mg/l), mg/l 02	Niecka sportowa		Niecka nurkowa		Niecka rekreacyjna		Brodzik		Wanny Jacuzzi						Woda Użytkowa (natryski)							
									L		P		Piw		Ind. M		Ind. D		Gr. D		Gr. M	
	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D	W	D
Escherichia coli w 100ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48 h w 1 ml wody	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	x	x	x	x	x	x	x	x
Mętność NTU	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Indeks nadmanganianowy mg/l 0_2 różnica	<0,5	<4,0	<0,5	4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	<0,5	<4,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor wolny mg/l	0,5	0,3-0,6	0,5	0,3-0,6	1,0	0,7-1,0	1,0	0,7-1,0	1,0	0,7-1,0	1,0	0,7-1,0	1,0	0,7-1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Chlor związany mg/l	0,2	≤0,30	0,3	≤0,30	0,3	≤0,30	0,3	≤0,30	0,3	≤0,30	0,3	≤0,30	0,3	≤0,30	x	x	x	x	x	x	x	x
Legionella sp. w 100 ml wody	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x	<100	x	<100	x	<100	x	<100
Azotany mg/l - różnica	9,2	20	10	20	12,3	20	12,4	20	<5,0	20	<5,0	20	<5,0	20	x	8	x	8	x	8	x	8
Trichlorometan (Chloroform) mg/l)	0,013	0,030	0,014	0,030	0,012	0,030	0,022	0,030	0,03	0,030	0,001	0,030	0,03	0,030	x	x	x	x	x	x	x	x

W - wynik badanego parametru

D – najwyższa dopuszczalna liczba mikroorganizmów (jtk lub NPL) określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Komunikat sporządzono na podstawie sprawozdań Laboratorium Badawczego ANCHEM Piotr Baśkiewicz, Sp. z o.o., ul. Janusza Korczaka 2, 87-300 Brodnica, sprawozdania **nr 12841-12855/2026 z dnia 12.11.2026 r.**

*chwilowa dopuszczalna wartość chloru wolnego 3,0 mg/l

Dyrektor AQUA Centrum
Zdzisław Guziński